

Urząd Gminy w Rogowie

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW ZACYWILEK



Kategoria - Aktualności

Data publikacji -20 września 2024 godz. 09:39

Szanowni Mieszkańcy!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach informuje, że zgodnie z Komunikatem PPIS w Brzezinach z dnia 19 września 2024 r. skierowanym do odbiorców wody z wodociągu publicznego w Kościacinku, gmina Dmosin, w badaniach wody z wodociągu publicznego w Kościacinku zaopatrującego miejscowość

Zacywilki

stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C .

Zgodnie z komunikatem **woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.**

Nasze suby już działają w celu usunięcia niedogodności. Po ich wyeliminowaniu niezwłocznie poinformujemy o jakości wody z wodociągu publicznego w Kościnku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.